

სახელმწიფო სახანძრო და სამოქალაქო უსაფრთხოების ზედამხედველობა
მიწერილობა N 3

166647
51.01.1
საქონლის

სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევების აღმოფხვრაზე

„ 8 -11,, აპრილი“ 2016 წ.

შპს თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის

(მიწერილობის ადრესატის)

დირექტორს ბატონ გიორგი კერესელიძეს

(თანამდებობა, გვარი, სახელი)

მე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ქ. თბილისის საგანგებო სიტუაციების მართვის მთავარი სამმართველოს სახელმწიფო სახანძრო და სამოქალაქო უსაფრთხოების ზედამხედველობის ორგანიზების განყოფილების უფროსის მოადგილემ დურმიშხან ხარშილაძემ, ამავე განყოფილების ინსპექტორმა რამაზ თოხაძემ

(მუნიციპალიტეტი, სახელმწიფო ინსპექტორის სტატუსი)

ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექტორმა: მთაწმინდა-კრწანისის რაიონის სახანძრო - სამაშველო სამსახურის სახანძრო ზედამხედველობის განყოფილების უფროსმა გიორგი ვარდოშვილმა.

(გვარი, სახელი)

საკონცერტო დარბაზის მენეჯერთან ტარიელ გაგნიძესთან ერთად ჩავატარეთ შპს.თბილისის სახელმწიფო საკონცერტო დარბაზის შენობა-ნაგებობის (მდებარე მელიქიშვილის გამზირი N 1) სახანძრო-ტექნიკური შემოწმება (გამოკვლევა)

(რა შემოწმდა, ზედამხედველობის ობიექტის დასახელება, მისამართი)

შემოწმების (გამოკვლევის) დროს გამოვლენილი სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების დარღვევათა აღმოფხვრის მიზნით, საქართველოს კანონის „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ“ 50-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის და 51-მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის შესაბამისად წინადადება გეძლევათ შეასრულოთ შემდეგი ღონისძიებები:

№	ღონისძიებების დასახელება	შესრულების ვადა	აღნიშნა შესრულების შესახებ (აღნიშნება მხოლოდ შესრულებული ღონისძიებები)
1	2	3	4

1	<p>თქვენდამი დაქვემდებარებულ შენობაში ბრძანებით დაინიშნოს სახანძრო უსაფრთხოების მოთხოვნების შესრულებაზე პასუხისმგებელი პირი.</p> <p>საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-4, პუნქტი-5;</p>	მიღებისთანავე	
2	<p>შენობის სათავსოებში დამონტაჟდეს ხანძრის აღმომჩენი ავტომატური სიგნალიზაცია .</p> <p>საფ: ტ. რ. ს .უ .წ . მუხლი-2, პუნქტი-3 ; წ. კ. 5.13130. 2009. დანართი -ა, ცხრილი- ა1, პუნქტი- 9. „ ვ “;</p>	10.04.2017 წ.	
3	<p>სცენაზე მოეწყოს ხანძარსაწინააღმდეგო ფარდა.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს .უ .წ . მუხლი-2, პუნქტი-3 ; წ. კ. 4.13130. 2013. პუნქტი- 5.4.5;</p>	10.04.2017 წ.	
4	<p>სცენის კოლოფის ხის კონსტრუქციები, ფარდები, სასცენო გაფორმებები დიდი და პატარა სცენის ფარდები დამუშავდეს სპეციალური ცეცხლდამცავი შემადგენლობით.</p> <p>საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-18, პუნქტი-3;</p>	30.12.2016 წ.	
5	<p>სცენის ფართობზე, მის ჯიბეებში, ტრიუმის ნაწილში, მუშა დერეფანებში და დეკორაციების შესანახ სათავსოში დამონტაჟდეს ხანძრის ქროშის ავტომატური სისტემა.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს .უ .წ . მუხლი-2, პუნქტი-3 ; წ. კ. 5.13130. 2009. დანართი -ა, ცხრილი- ა3, პუნქტი- 30.4;</p>	10.04.2017 წ.	
6	<p>სცენიდან ვესტიბიულის კიბის უჯრედზე გასასვლელში მოეწყოს ხანძარსაწინააღმდეგო კარები.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს .უ .წ . მუხლი-2, პუნქტი-3 ; წ. კ. 4. 13130. 2013. პუნქტი- 5.4.5;</p>	30.10.2016 წ.	

7	<p>დარბაზის და ბალკონის ფართში არსებული სცენის განათების ოთახების, სცენის, დარბაზის ქვემოთ არსებული სავენტელაციო შახტის, სარდაფის, შენობის ტექნიკური და სასაწყობო დანიშნულების სათავსოების ელექტრო მეურნეობას ნაწილობრივ ჩაუტარდეს შეკეთება ელ.ტექნიკური წესების მოთხოვნების შესაბამისად. შეიცვალოს დროებითი ელ.სადენები, დაიხუროს ღია ელექტრო გამანაწილებელი კოლოფები. ღია მდგომარობაში არსებული ვარვარისებრი სპირალიანი ნათურები ჩაისვას მინის დამცავ ხუფებში ან შეიცვალოს თანამედროვე ეკონომ ნათურებით.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს .უ. წ. მუხლი-9, პუნქტი-1, პუნქტი-2 „ვ“.</p>	30.12.2016 წ.	
8	<p>რესტორან „ელვისი“-ს და „ივენთ ჰოლი“-ს სამზარეულოებიდან შენობის 6-სართულზე ვესტიბიულში ღიად გამავალი გამწოვი სავენტელაციო არხები ამოშენდეს (დაიფაროს) უწყვი სამშენებლო მასალებით.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს .უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3 ; საფ:წ. კ. 7.13130.2013. პუნქტი-6.20 „ბ“</p>	30.10.2016 წ.	
9	<p>ვესტიბიულის ფართის ხარჯზე მოწყობილი რესტორან „ელვისი“-ის, კაფე-ბარ „ივენთ ჰოლი“-ს სამზარეულოს და საბილიარდო კლუბ „ოლიმპიკი“-ის შენობის ჰოლთან და დერეფანებთან დამაკავშირებელი კარებები შეიცვალოს ხანძარსაწინააღმდეგო კარებებით.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს .უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3 ; საფ: წ. კ. 4.13130.2013. პუნქტი-4.17;</p>	30.10.2016 წ.	
10	<p>შეკეთდეს დაზიანებული შიდა სახანრო წყალგაყვანილობის ონკანები, მათი სახელოებთან მისაერთებელი (გადამყვანი) ქანჩები შეიცვალოს თანამედროვე სტანდარტული ქანჩებით. ნაწილობრივ დასაკომპლექტებელი საბანძრო ონკანები აღჭურვეთ გამდენი სახელოებით და ლულებით. პერიოდულად დადგენილი წესით</p>	30.10.2016 წ.	

	<p>მოხდეს სახანძრო ონკანების შემოწმება გამართულ მუშაობაზე. საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-13, პუნქტი-7;</p>		
11	<p>შეკეთდეს დაზიანებული სახანძრო ონკანების კარადები. ყველა კარადას გაუკეთდეს მანიშნებელი წარწერა და დაინომროს. საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3 ; წ. კ. 10.13130. 2009. პუნქტი-3.8</p>	30.10. 2016 წ.	
12	<p>აღდგენილი იქნას წყლის სატუმბი სადგური საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3 ; წ. კ. 10. 13130. 2012. პუნქტი- 4.2.1 ;</p>	10.04.2017 წ.	
13	<p>აღდგენილი იქნას შენობის ხანძრის ქრობისათვის განკუთვნილი (გაუქმებული) წყლის რეზერვუარი. საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3 ; საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-13, პუნქტი-2;</p>	10.04.2017 წ.	
14	<p>შენობის სართულზე სახანძრო ონკანებთან დამონტაჟდეს წყლის წნევის ამწევი ტუმბოების დისტანციური ჩართვის დილაკები. საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3 ; წ. კ. 10. 13130. 2012. პუნქტი- 4.2.8;</p>	10.04.2017 წ.	
15	<p>შენობის სახურავის ხის კონსტრუქციებში დაშუშავდეს სპეციალური ცეცხლდამცავი შემადგენლობით. შენობის სხვენი გაიწმინდოს წვადი საშუალო ნარჩენების და ნაგვისაგან. საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-2, პუნქტი-3; წ. კ. 2.13130. 2013. პუნქტი- 5.4.5; საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-7, პუნქტი-6 „ გ“ ;</p>	30.12. 2016 წ.	
16	<p>შენობის სარდაფში და ადმინისტრაციული შენობის პირველი სართულის სასაწყობო და ტექნიკური სათავსოების დერეფანში დამონტაჟდეს კვამლის გამწოვი სავენტრალაციო სისტემა საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3 ; საფ:წ. კ. 7.13130.2013. პუნქტი-7.2 „ ე“ ;</p>	10.04.2017 წ.	

17	<p>სარდაფის (გათბობა-ვენტილაციის) სათავსოში არსებული საწვავისთვის განკუთვნილი კაბრები გადატანილი იქნას სხვა შესაფერის ადგილზე.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-7, პუნქტი-6 „ა“</p>	მიღებისთანავე	
18	<p>სარდაფის (გათბობა ვენტილაციის) სათავსოსა და ლამის კლუბ „დიდი გალერეა“-ს სათავსოებს შორის არსებული ღიობები შეივსოს ხანძარსაწინააღმდეგო ტიხარით.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3 ; საფ:წ. კ. 4.13130.2013. პუნქტი-5.4.2</p>	30.12.2016 წ.	
19	<p>სარდაფის გათბობა ვენტილაციის სისტემების ფართობი ხის კონსტრუქციით მოწყობილი ხელოსნის სათავსო გადატანილი იქნას სხვა შესაფერის ადგილზე.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-7, პუნქტი-5 „ბ“</p>	მიღებისთანავე	
20	<p>შენობის სარდაფიდან ადმინისტრაციულ შენობასთან დამაკავშირებელ ღიობში მოეწყოს ხანძარსაწინააღმდეგო კარები.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3 ; საფ:წ. კ. 4.13130.2013. პუნქტი-5.4.2 ; საფ:წ. კ. 4.13130.2013. პუნქტი-4.17;</p>	30.10.20016 წ.	
21	<p>სცენის განათების დარბაზის და ბალკონის ელ.ტექნიკური სათავსოები,სარდაფის სათავსო, ძველი კინოდარბაზი, სცენის ლუკების სამართავი ოთახი, და სხვა ტექნიკური სათავსოები განთავისუფლდეს ჩახურგილი ძველი ინვენტარის, სამშენებლო მასალების ნარჩენების, და საგნებისაგან.</p> <p>საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-7, პუნქტი-6 „ბ“</p>	30.06.2016 წ.	
22	<p>შენობაში დამონტაჟდეს ხანძრის შესახებ მაუწყებლობის სისტემა.</p> <p>საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-2, პუნქტი-3; წ.კ. 3. 13130. 2009. პუნქტი-3.1;</p>	30.12.2016 წ.	

23	<p>შენობის საევაკუაციო დერეფნებში და კიბის უჯრედებში მოეწეოს ავარიული განათება. საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3; საფ: წ. კ. 1.13130.2009. პუნქტი-4.3.1;</p>	30.10.2016 წ.	
24	<p>შენობის მთავარ ვესტიბიულში მოიშალოს საევაკუაციო კიბის უჯრედების ქვეშ ჩაშენებული „ივენთ ჰოლი“-ს სასაწყობო სათავსოები. საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-8, პუნქტი- „თ“</p>	30.12.2016 წ.	
25	<p>ბალკონის გვერდით კედლებზე გაიხსნას მექანიკურად გადაკეტილი კარებები, საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-8, პუნქტი-2 „გ“</p>	მიღებისთანავე	
26	<p>მე-6 სართულის ვესტიბიულიდან გარე საევაკუაციო კიბეზე გასასვლელი განთავისუფლდეს იქ არსებული ინვენტარისა და საგნებისაგან. საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-8, პუნქტი-2 „დ“ საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-7, პუნქტი-6 „ე“</p>	მიღებისთანავე	
27	<p>შენობის ფასადზე მოწყობილი (ჩაშენებული) სარეკლამო ეკრანის, შიდა ნაწილის ვესტიბიულის ფართის ხარჯზე ხის მასალით ამოშენებული სათავსოს კედლები შეიცვალოს უწყვადი ან ძნელადწვადი მასალებით საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3; საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-8, პუნქტი-2 „გ“ წ. კ. 1. 13130. 2013. პუნქტი- 4.3.2;</p>	30.12. 2016 წ.	
28	<p>განთავისუფლდეს ადმინისტრაციული შენობის საევაკუაციო კიბის უჯრედი მის ქვეშ დასაწყობებელი მასალების და საგნებისაგან. საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-8, პუნქტი- „თ“</p>	მიღებისთანავე	
29	<p>შენობიდან ადამიანთა უსაფრთხო ევაკუაციის პირობების დაცვის მიზნით, აიკრძალოს საკოცერტო დარბაზში მიმდინარე ღონის-</p>	მიღებისთანავე	

	<p>მიუღებების პარალელურულად ჰოლოში არსებულ სცენაზე სხვა ხალხმრავალი ღონისძიების გამართვა. საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-7, პუნქტი-1; მუხლი-8, პუნქტი-1;</p>		
30	<p>სასაწყობო სათავსოებში არსებული კინო-ფირები გადატანილი იქნას შესაფერის ცალკე სათავსოში. საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-7, პუნქტი-5 „ა“</p>	მიღებისთანავე	
31	<p>შენობაში იჯარით არსებული „ჯორჯია თუ-დეი ჯგუფი“-ს და რადიო „ფმ 104.7“-ის სათავსოებში დამონტაჟდეს ხანძრის აღმომჩენი ავტომატური სიგნალიზაცია, და დაკომპლექტებული იქნას ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებებით (ცეცხლმაქრებით). საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-2, პუნქტი-3; საფ: წ. კ. 5.13130.2009. დანართი-1, ცხრილი-3, პუნქტი-7.3; საფ: ტ. რ. ს. უ. კ. მუხლი-7, პუნქტი-3;</p>	30.10. 2016 წ.	
32	<p>შენობაში გამავალი საკომუნიკაციო შახტების სართულთაშორის გადახურვის კვეთის ადგილებში, ასევე სარდაფის დამხმარე სათავსოების კედლებსა და გადახურვებში არსებული ღიობები და ხვრელები შეივსოს შესაბამისი უწყვი სამშენებლო მასალით. საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-46, პუნქტი-5; საფ: წ. კ. 7.13130.2013. მუხლი-5, პუნქტი-5.16;</p>	30.12.2016 წ.	
33	<p>შენობა აღიჭურვოს საჭირო რაოდენობის ხანძრის ჩაქრობის პირველადი საშუალებებით (ცეცხლსაქრობებით). საფ: ტ. რ. ს. უ. წ. მუხლი-7, პუნქტი-3; მუხლი-14, პუნქტი-1. დანართი №7;</p>	30.06.2016 წ.	
34	<p>სათავსოებში, რომლებიც იკეტება სამუშაო საათების შემდეგ, ყველა ელ. მოწყობილობა იქნეს გამორთული, გარდა ხანძარსაწინააღმდეგ -</p>	მიღებისთანავე	

	<p>დეგო დაცვითი სისტემების და ელექტრო-დანადგარების და მოწყობილობის, რომელთა მუშაობა განპირობებულია მათი ფუნქციური დანიშნულებით ან ექსპლუატაციის ტექნიკური მოთხოვნებით.</p> <p>საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-9, პუნქტი-2 „თ“;</p>		
35	<p>ელ.ქვესადგურის მიმდებარედ არსებული გაუქმებული დიზელის საწვავის რეზერვუარი გადატანილი იქნას სხვა შესაფერის ადგილზე.</p> <p>საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-7, პუნქტი-1;</p>	30.09.2016 წ.	
36	<p>შენობის გარეთ ბუნებრივ აირზე მომუშავე გათბობის დანაგარების სათავსოს მიმდებარე და „ჩილერბი“-ს დანადგარების ტერიტორია გაიწმინდოს ჩახერგილი სამშენებლო მასალების, ძველი ინვენტარის, ჩამოცვენილი ხმელი წიწვოვანი მასის, და სახვა საგნებისაგან.</p> <p>საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-5, პუნქტი-1;</p>	მიღებისთანავე	
37	<p>აიკრძალოს შენობასთან მისასვლელი გზების გადაკეცვა და ჩახერგვა ავტოტექნიკით და სხვა მოწყობილობებით.</p> <p>საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მუხლი-6, პუნქტი-1;</p>	მიღებისთანავე	
38	<p>შენობაში მომსახურე ტექნიკურ პერსონალს ჩაუტარდეს ინსტრუქტაჟი სახანძრო უსაფრთხოების ძირითადი მოთხოვნებზე, მოწყობილობების ტექნოლოგიური პროცესების სახანძრო საშიშროების, ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის საშუალებების, აგრეთვე ხანძრის გაჩენის შემთხვევაში მათი ამოქმედების წესის შესწავლის მიზნით.</p> <p>საფ: ტ.რ.ს.უ.წ. მე-6დანართის, 1-პუნქტი;</p>	მიღებისთანავე	

	<p>მიწერილობა შედგენილია:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ტექნიკური რეგლამენტის სახანძრო უსაფრთხოების წესების და პირობების შესახებ მოთხოვნების საფუძველზე. 2. აქტუალიზირებული წესების კრებულის (Свод правил) ხანძარსაწინააღმდეგო მოთხოვნების საფუძველზე. 3. „ ელექტრო დანადგარების მოწყობის წესები“-ის მოთხოვნების საფუძველზე. 		
--	---	--	--

სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებების შესრულება სავალდებულოა, თუ არ ეთანხმებით სახანძრო უსაფრთხოების ღონისძიებებს ან მათი შესრულების ვადებს, თქვენ უფლება გეძლევათ გაასაჩივროთ მიწერილობა სახელმწიფო სახანძრო ზედამხედველობის მმართველობის ორგანოებში მისი მიღებიდან ერთი თვის ვადაში.

დურმიშხან ხარშილაძე

 2016 წ. 22 აპრილი
 სახელმწიფო ინსპექტორის ვარი, სახელი
 (ხელმოწერა)


რამაზ თოხაძე

 2016 წ. 22 აპრილი
 სახელმწიფო ინსპექტორის ვარი, სახელი
 (ხელმოწერა)

გიორგი ვარდოშვილი

 2016 წ. 22 აპრილი
 სახელმწიფო ინსპექტორის ვარი, სახელი
 (ხელმოწერა)

მიწერილობა შესასრულებლად მივიღე:



 2016 წ. 22 აპრილი
 ვარი, სახელი, თანამდებობა
 (ხელმოწერა)

